

 <p>WZC Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o.</p>	<p>Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. Laboratorium Badania Wody Pogórze 43-430 Skoczów, ul. Górecka 58</p>	<p>Strona 1 / 1</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------

Sprawozdanie z badań nr: 1236

Nazwa i adres klienta: Solanka z Zabłocia Sp. z o.o.
ul. Olszowa 30d
Jastrzębie Zdrój

Miejsce poboru: Odwiert "Korona" w Zabłociu
studnia własna

Data poboru: 2011-08-22

Data rozpoczęcia badań: 2011-08-22

Data zakończenia badań: 2011-08-23

Próbka pobrana i dostarczona do laboratorium przez: zleceniodawcę

Stan próbki: bez uwag

Wyniki badań:

Wskaźnik	Metoda	Wynik	Jednostka	NDS ¹
Bakterie grupy coli	Instrukcja ILB-3	0	jtk/100ml	0
Escherichia Coli	Instrukcja ILB-3	0	jtk/100ml	0
Enterokoki	PN-EN ISO 7899-2:2004	0	jtk/100ml	0

Powyższe wyniki odnoszą się wyłącznie do dostarczonej próbki

¹Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określone w akcie prawnym dotyczącym badanego obiektu

Uwagi: Brak uwag.

Sporządził:
Monika Faruga

Autoryzował:

Z-CA KIEROWNIKA
Laboratorium badania wody

Bożena Gren

koniec sprawozdania