



WZC Sp. z o.o.
43-450 Ustroń
ul. Myśliwska 10

Dział Laboratorium Wody Pogórze
43-430 Pogórze, ul. Górecka 58
tel. 33 852 18 89

Zał. Nr 1 do PL-21,
wyd. 10 z dnia
10.04.2024

Strona
1 / 1

Sprawozdanie z badań nr: 1186

Nazwa i adres zleceniodawcy	1 Solanka z Zabłocia Sp.z o.o. Zabłocie, ul. Bielska 8	Pochodzenie próbki	1 ujęcie własne
		Stan próbki	bez uwag
Miejsce pobierania próbki	1 Odwiert Tadeusz Zabłocie	Metoda pobierania próbki	1 nie wskazano
Próbka pobrana i dostarczona do laboratorium przez	1 zleceniodawcę	Cel badania	Inne

Data pobrania próbki	1	Data rozpoczęcia badań		Data zakończenia badań
2025-07-30		2025-07-30		2025-08-01

Wyniki/rezultaty badań:

Wskaźnik	Jednostka	Wynik / rezultat	NP	Kryteria ²	Metoda
Bakterie grupy <i>coli</i>	NPL/100 ml	0,0	-	0	PN-EN ISO 9308-2:2014-06 ³
<i>Escherichia coli</i>	NPL/100 ml	0,0	-	0	PN-EN ISO 9308-2:2014-06 ³
Enterokoki kałowe	jtk/100 ml	0	-	0	PN-EN ISO 7899-2:2004 ³
<i>Clostridium perfringens</i> (łącznie ze sporamii)	jtk/100 ml	0	-	0	PN-EN ISO 14189:2016-10 ³

¹ Informacja podana przez klienta, może mieć wpływ na wynik badań.

² Wartość parametryczna określona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017r. Poz. 2294)

³ Parametr i metoda zatwierdzona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Cieszyńcu, nr decyzji: NS-HK.904.1.2025 dla Laboratorium Wody Pogórze

Sporządził:
Tomasz Kudełka

Wygenerował:
Natalia Mijał (2025-08-01 10:08:42)

Autoryzował:

koniec sprawozdania